



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39 2 383301 - Fax +39 2 3503940 - www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CERTIFICAT D'APPROBATION DU TYPE

Registrazione n.°23074/07
Enregistrement n.°

visti il rapporto di Prova CSI n. 0092/DC/ACU/07 del 16/07/2007
en référence au rapport d'essai CSI n. 0092/DC/ACU/07 du 16/07/2007

si certifica che
On certifie que

La porta blindata ad 1 ante modello GOLD standard

Fabbricato da:
Fabriqué par


TORTEROLO & RE S.p.A.
Via Cornareto, 180 - 17017 Cosseria (SV)

è conforme a
Sont conformes à


UNI EN ISO 140-3 :2006 – UNI EN ISO 717-1 :1997

Isolamento acustico: RW (C;Ctr) = 33 (-1 ; -3) dB

Data / Date
23/07/2007

La  garantisce la costruzione delle porte in piena conformità ai prototipi testati in laboratorio. La posa in opera, le successive regolazioni e le sigillature finali, se non effettuate con estrema cura da installatori professionali che seguano le specifiche istruzioni, possono invalidare definitivamente qualsiasi prestazione.

I valori sopra espressi risultano infatti validi per porte ad un'anta cieca, nei limiti dimensionali previsti dal nostro listino se e solo se correttamente installate e registrate.

Tali valori possono essere garantiti solo nel caso in cui i prodotti di riferimento siano forniti dalla  completi, rivestiti e assemblati per intero presso i suoi stabilimenti e privi di accessori che ne varino la natura quali, ad esempio: sopraluce cieco o vetrato, porte con scasso vetrato, a due ante, inserite in ingressi blindati.

Il Responsabile del Centro
Managing Director
Dott. Ing. P. Cau

